

AINONPUISTON JA PELLAVAPUISTON VALAISTUKSEN SUUNNITELMASELOSTUS

Kohde

Ainonpuisto ja Pellavapuisto sijaitsevat Tienhaaran 18. kaupunginosassa Riihimäellä. Puistojen valaistussuunnitelmaehdotus koskee jalankulku- ja pyöräilyväylää välillä Heimonpolku – Hakakatu. Alueella on voimassa olevat asemakaavat 694 8:22 ja 694 18:8.

Lähtökohdat

Ainonpuiston ja Pellavapuiston jalankulku ja pyöräilyväylällä ei ole nykyisellään valaistusta. Valaistussuunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta alueella

Suunnitelmaratkaisu

Suunniteltu valaistusratkaisu täyttää valaistusluokka P4:n vaatimukset. Valaistus rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylän itäpuoleiseen reunaan. Valaisinpylväät asennetaan noin 35 metrin välein ja pylväiden korkeus on 5 metriä. Valaisimien sähköteho on 14 W ja värilämpötila 3000 kelviniä. Valaisimissa on yöajan portaittainen himmennys kello 21:00 - 06:00 välillä.